

СЕРТИФИКАТ

№ 0216-758

Издаден от орган за сертификация на продукти при „Дедал - оценяване и сертификация“ ООД

Системи за управление на дим и топлина. Вентилатори на естествена тяга за отвеждане на дим и топлина

- Димни люкове за естествено отвеждане на дим и топлина, система GEZE SHEV, изпълнена с Профилна система Wicona с характеристики: Re 1000; WL 700; B 300, SL60, T(-05); клас по реакция на огън: E;
- Димни люкове за естествено отвеждане на дим и топлина, система GEZE SHEV, изпълнена с Профилна система Schüco с характеристики: Re 1000; WL 1000; B 300, SL60, T(-05); клас по реакция на огън: E;
- Димни люкове за естествено отвеждане на дим и топлина, система GEZE SHEV, изпълнена с Профилна система Reynaers с характеристики: Re 1000; WL 375-WL 4000; B 300, SLO/ SL 3000; T(00)/ T(-15); клас по реакция на огън: E

пуснат на пазара под името или марката на

ГЕЦЕ Австрия ГмБХ, ТП

гр. София, ул. Николай Хайтов 34

и произведено във фабриката на

ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

София 1532, Индустриална зона Казичене

Този сертификат удостоверява, че строителният продукт отговаря на изискванията на стандарт

БДС EN 12101-2:2004

съгласно сертификационна схема тип 6 са изпълнени и продуктът съответства на всички предписани по-горе изисквания.

Този сертификат е издаден за първи път на 11.08.2017 г. и остава валиден, при условие че методите за изпитване и/или изискванията към производствения контрол, определени в стандарт БДС EN 12101-2:2004 и използвани за оценяване на съответствието на декларираните характеристики остават непроменени, а продуктът и производствените условия в завода не се изменят съществено. Валидността на издадения сертификат се поддържа с ежегодни надзорни одити. Валидността на сертификата може да бъде проверена в регистъра на адрес www.dedal-bg.net.

релефен печат на „Дедал-ОС“ ООД

Управител:


Attestation & Certification

арх. Галина Василева